

認定書

国住指第 2618 号
令和元年 12 月 11 日

株式会社 アイ・エム・エー
代表取締役 新熊 一生 様
株式会社 カナイ
代表取締役社長 金井 亮太 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 46 条第 4 項表一の（八）の規定に適合するものであることを認める。本認定は平成 27 年 8 月 25 日付け性能評価書（第 HPW-15-007-1 号）に基づくものであり、平成 27 年 12 月 25 日付け国住指第 3137 号による認定番号 FRM-0527 を校正するものである。認定番号 FRM-0527 は取り消す。

記

1. 認定番号
FRM-0527-1
2. 認定をした構造方法等の名称
角形鋼管を方杖状に配置した鋼製斜材/杓文字型金物/六角スクリュービス（YD-HS75）/間柱端部の接合スリムビルトコーナー75×2/木造軸組工法耐力壁における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
2.8 の倍率を有する軸組と同等以上の耐力を有する軸組別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。